



Позиция	Наименование	Описание
1	Подсоединение трубопровода для жидкости	Ø 6,35 Соединение с развальцовкой
2	Подсоединение трубопровода для газа	Ø 9,52 Соединение с развальцовкой
3	Соединение дренажного трубопровода	VP25 (Нардиам, Ø 32, ВНД, Ø 25)
4	Проводка пульт дистанционного управления	-
5	Подсоединение электропитания	-
6	Сливное отверстие	VP25 (Нардиам, Ø 32, ВНД, Ø 25)
7	Воздушный фильтр	-
8	Сторона всасывания воздуха	-
9	Сторона нагнетания воздуха	-
10	Паспортная табличка	-

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 При монтаже дополнительного оборудования см. монтажные чертежи
- 2 Требуемая высота монтажного пространства подвесного потолка зависит от выбранной конфигурации конкретной системы.
- 3 Для обслуживания воздушного фильтра необходимо установить специальную панель.
- 4 См. чертёж 'способ установки фильтра'.