



№	Наименование	Описание
1	Соединение трубы жидкого хладагента	Ø 9,5 с развальцовкой
2	Соединение трубы газообразного хладагента	Ø 15,9 с развальцовкой
3	Соединение дренажного трубопровода	VP25 (н.д. Ø 32)
4	Ввод силового кабеля	
5	Ввод межлочного кабеля	
6	Клемма заземления	В распределительной коробке (M4)
7	Воздухораспределительное отверстие	
8	Всасывающая решетка	
9	Фильтр с повышенным сроком службы	
10	Болт для подвешивания	

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Расположение паспортных табличек.
  - Паспортная табличка кассетного блока: на нижней части кожуха вентилятора за воздухозаборной решеткой.
  - Паспортная табличка декоративной панели: на сервисной крышке за всасывающей решеткой.
- При установке дополнительного оборудования см. установочные чертежи.