



Поз	Наименование	Описание
1	Соединение трубы жидкого хладагента	ø 9,5 Соединение с развальцовкой
2	Соединение трубы газообразного хладагента	ø 15,9 соединение с развальцовкой
3	Соединение дренажного трубопровода	PS1В Внутренняя резьба Большой диаметр ø 33,349, Меньший диаметр ø 30,391
4	Блок управления	
5	Клемма заземления	M5 (Внутри блока управления)
6	Паспортная табличка	Прим 1
7	Соединение проводки электропитания	
8	Соединение проводки передачи данных	
9	Подвесной кронштейн	M10
10	Двойной фланец подачи	
11	Впуск водопровода	



### ПРИМЕЧАНИЦ

- 1 Расположение паспортных табличек блока Поверхность блока управления.
- 2 Установить воздушный фильтр на стороне всасывания. (Выбрать колориметрический метод (самотексом) 50 % или выше).