



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эти значения предусматривают следующие рабочие условия.

Внутренние и внешние блоки:

- Эквивалентная длина трубы: 7,5 м
- Разность уровней: 0 м

2.  : Температура выпускаемого воздуха может не соответствовать заданной температуре при очень больших объемах обработки наружного воздуха. Можно выключить термостат.

3.  : Температура выпускаемого воздуха может не соответствовать заданной температуре при слишком малых объемах обработки наружного воздуха.

4. Система не будет работать в режиме вентилятора, когда наружная температура воздуха составляет 5°C или ниже.