


Позиция	Название	Описание
1	Соединение трубкой для жидкости	ø 9,52 Соединение раструбом
2	Соединение трубкой для газа	ø 15,90 Соединение раструбом
3	Соединение дренажной трубы	VP25 (внешний диаметр ø 32, внутренний диаметр ø 25)
4	Подключение дистанционного управления	-
5	Соединение питания	-
6	Сливное отверстие	VP25 (внешний диаметр ø 32, внутренний диаметр ø 25)
7	Воздушный фильтр	-
8	Сторона всасывания воздуха	-
9	Сторона выпуска воздуха	-
10	Паспортная табличка	-



ПРИМЕЧАНИЯ

1. При установке дополнительных принадлежностей см. общую схему этого оборудования.
2. Необходимая глубина потолка зависит от конкретной конфигурации системы.
3. Для технического обслуживания воздушного фильтра необходимо предусмотреть панель доступа.
4. Дополнительная декоративная панель: BYBs71DJW1 (Светло-слоновой кости Light ivory white 10Y9/0.5)