
VAM150FC9




ПРИМЕЧАНИЕ

1 Необходимо предусмотреть смотровое отверстие (450х450 мм) для проверки воздушных фильтров, элементов теплообменника и вентиляторов.

3TW27874-1

VAM250FC9



ПРИМЕЧАНИЕ

1 Необходимо предусмотреть смотровое отверстие (450х450 мм) для проверки воздушных фильтров, элементов теплообменника и вентиляторов.

3TW27884-1